



Městský úřad Luhačovice

odbor stavební - stavební úřad

nám. 28. října 543, 763 26 Luhačovice

Spis.zn.: 5095/2021//24/Bal Č.j.: MULU -28523/2021/24/Bal

Luhačovice, dne 29.11.2021

Vyřizuje: Mgr. Irena Bartozelová (tel. 577197429)



ÚZEMNÍ SOUHLAS

č. 45/2021

Stavební úřad Městského úřadu v Luhačovicích, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), posoudil podle § 96 odst. 1, 2 a 4 stavebního zákona záměr umístění stavby, který dne 15.11.2021 oznámil

EG.D, a.s., IČO 28085400, Lidická 1873, Černá Pole, 602 00 Brno 2,
kterého zastupuje [REDACTED]

(dále jen "oznamovatel"), a na základě tohoto posouzení podle § 96 odst. 4 stavebního zákona a § 15a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

v y d á v á ú z e m n í s o u h l a s

s umístěním stavby

LUDKOVICE. K BISKUPICÍM, MIA MI, KAB. NN

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 754/13 (orná půda), parc. č. 754/1 (trvalý travní porost) v katastrálním území Ludkovice.

Druh a účel umístěvané stavby:

- jedná se o stavbu inženýrských sítí EG.D, a.s., rozšíření distribuční sítě zemním kabelem.

Umístění stavby na pozemku:

- jedná se o stavbu inženýrských sítí EG.D, a.s., rozšíření distribuční sítě zemním kabelem přes parc. č. 754/1 a 754/13 v k. ú. Ludkovice.

Určení prostorového řešení stavby:

- bude zřízeno rozšíření distribuční sítě zemním kabelem NAYY 4x150 mm² ze stávajícího podpěrného bodu č. 253 přes plastovou pojistkovou skříň SR 522/NK umístěnou vedle stávajícího sloupu v samostatně stojícím pilíři (výměna za stávající skříň SV 201/PS umístěné na sloupu), zemním kabelem NAYY 4x150 mm² do smyčkovací skříň SS 200/NK č.1 - umístěnou na pozemcích parc. č. 754/1 a 754/13 a z ní dále do smyčkovací skříň SS 200/NK č. 2 - umístěnou na pozemcích parc. č. 754/1 a 754/13 a zní dále do smyčkovací skříň SS 200/NK č. 3 - umístěnou na pozemcích parc. č. 754/1 a 754/13, kde bude kabel ukončen. Délka projektované trasy cca 91 m. Nová rozpojovací skříň SR 522/NK a smyčkovací skříň SS 200/NK č. 3 budou uzemněny. Nové kabelové vedení NN bude uloženo v celé délce v plastové chrániče. Výkop bude proveden z části ručně z důvodu hrozícího nebezpečí poškození stávajících podzemních i nadzemních zařízení a malého rozsahu stavby. Nebude dotčena vzrostlá zeleň a vše bude vráceno do původního stavu.

Vymezení území dotčeného vlivy stavby.

- Umístění stavby nepřesáhne rozsah pozemků parc. č. 754/1 (trvalý travní porost), parc. č. 754/13 (orná půda) v katastrálním území Ludkovice.

Záměr splňuje všechny podmínky podle § 96 odst. 1, 2 a § 90 stavebního zákona. Stavba je umístěna v souladu se schváleným územním plánem Ludkovice, schváleným Zastupitelstvem obce Ludkovice dne 25.04.2014 s nabytím účinnosti dne 13.05.2014. Jedná se o plochy BI - bydlení individuální, kde přípustným využitím je budování technické infrastruktury.

Poučení:

Územní souhlas se doručuje oznamovateli spolu s ověřeným situačním výkresem. Dále se doručuje vlastníkovi pozemku nebo stavby, pokud není oznamovatelem, osobám, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich, může být umístěním stavebního záměru přímo dotčeno, dotčeným orgánům, a jde-li o stavbu podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Územní souhlas platí 2 roky ode dne jeho vydání. Dobu platnosti územního souhlasu nelze prodloužit. Územní souhlas lze změnit územním souhlasem nebo územním rozhodnutím. Územní souhlas nepozbývá platnosti v případech podle § 96 odst. 9 stavebního zákona.

Ing. Tomáš Hrbáček
vedoucí stavebního odboru

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů položky 17 odst. 1 písm. e) ve výši 500 Kč byl zaplacen.

Obdrží: